



**Bureau Veritas**  
**Consumer Products Services**  
**Germany GmbH**  
Businesspark A96  
86842 Türkheim  
Germany  
+ 49 (0) 40 740 41 – 0  
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certification body of BV CPS GmbH  
Accredited according to EN 45011 -  
ISO / IEC Guide 65

## Certifikát o zhode

**Žiadateľ:** Delta Energy Systems GmbH  
Tscheulinstrasse 21  
79331 Teningen  
Nemecko

**Produkt:** Zariadenie na automatické odpojenie medzi  
generátorom a verejnou elektrickou sieťou s nízkym  
napätím

**Model:** SOL10.0-1TR3-E4, SOL11.0-1TR3-E4

### Použitie v súlade s predpismi:

Zariadenie na automatické odpojenie s dohľadom nad trojfázovým napájaním v súlade s normou DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 pre fotonapäťové systémy s trojfázovým paralelným spojením prostredníctvom prevodníka v rámci napájania z verejnej elektrickej siete. Zariadenie na automatické odpojenie je neoddeliteľnou súčasťou uvedeného prevodníka.


### Použitie pravidiel a štandardy:

Norma DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 a predpis „Generator at the public low-voltage grid, 4th edition 2001, guideline for connection and parallel operation of generators in the public low-voltage grid“ (Generátor vo verejnej elektrickej sieti s nízkym napätím, 4. vydanie, 2001, predpis na pripojenie a paralelnú prevádzku generátorov vo verejnej elektrickej sieti s nízkym napätím) s dodatkami asociácie VDN (2005) od nemeckej asociácie pre elektrinu (VDEW) asociácie sieťových operátorov (VDN).

Koncepcia bezpečnosti uvedeného reprezentatívneho produktu zodpovedá v čase vystavenia tohto certifikátu platným bezpečnostným požiadavkám na určený spôsob použitia v súlade s predpismi.

**Číslo správy:** 11TH0120-VDE0126  
**Číslo certifikátu:** U13-0193  
**Dátum vystavenia:** 2013-03-26      **Platnosť do:** 2016-03-25

Inštitút pre certifikáciu

  
Dieter Zitzmann

 **DAkkS**  
Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-12024-01-01