



**BUREAU
VERITAS**

**Bureau Veritas
Consumer Products Services
Germany GmbH**
Businesspark A96
86842 Türkheim
Deutschland
+ 49 (0) 4074041-0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Organisme de certification BV CPS GmbH
accrédité par EN 45011 -
ISO / IEC Guide 65

Certificat de conformité

Demandeur: Delta Energy Systems (Deutschland) GmbH
Tscheulinstr. 21
79331 Teningen
Allemagne

Produit: Dispositif de déconnexion automatique entre un
générateur et le réseau public à basse tension

Modèle: SOLIVIA15EUG4TL; SOLIVIA20EUG4TL

À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau triphasé, conformément à C10/11 – 06.2012, appendice 3, pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle triphasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur. Il remplace le appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.

Réglementations et normes appliquées:

C10/11 – 06.2012*
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02
DIN VDE V 0124-100:2012-07

**F.A.Q. Concernant l'application de la prescription C10/11 – 06.2012
Séparation immédiate à une tension maximale de 264,5V.*

La séparation d'avec une tension moyenne de 253,0V à 10 minutes selon le EN50160.

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond à la date de la délivrance de ce certificat en vigueur des exigences de sécurité technique et pour l'utilisation conformément à sa destination.

Numéro de rapport: 11TH0291-C10-11

Numéro de certificat: U12-0794

Délivré le: 2012-08-31 **Valide jusque le:** 2015-08-30

Organisme de certification



Achim Hänchen



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01