



**Bureau Veritas Consumer  
Product Services GmbH**

Businesspark A96  
86842 Türkheim  
Duitsland  
+ 49 (0) 8245 96810-0  
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

## Verklaring van geen bezwaar

**Aanvrager:** **Delta Energy Systems (Germany) GmbH**  
Tscheulinstr. 21  
79331 Teningen  
Duitsland

**Product:** **Automatisch schakelstation tussen een netparallele  
zelfopwekinstallatie en het openbare laagspanningsnet**

**Model:** **SOLIVIA5.0EUG3**

**Reglementair voorgeschreven gebruik:**

Automatisch schakelstation met enkelfasige netwerkbewaking conform DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 (afwijkende grenswaarden voor België op basis van C10/11 – revisie 12 mei 2009) voor fotovoltaïsche installaties met een enkelfasige parallelvoeding door middel van gelijkstroom-wisselstroommutator in het net van de openbare voorziening. Het automatische schakelstation vormt een integraal bestanddeel van de hoger vermelde gelijkstroom-wisselstroommutators met scheidingstransformator. Deze dient als vervangmiddel voor een te allen tijde voor de distributienetexploitant ("VNB") toegankelijk schakelstation met scheidingsfunctie.

**Controlebasis:**

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02, C10/11 – revisie 12 mei 2009 en „Zelfopwekinstallaties aan het laagspanningsnet, 4de uitgave 2001, richtlijn voor aansluiting en parallele verwerking van zelfopwekinstallaties aan het laagspanningsnet“ met VDN supplementen, stand 2005 van de „Verband der Elektrizitätswirtschaft“ (VDEW) en van de „Verband der Netzbetreiber“ (VDN).

Een representatief testpatroon van het hoger vermelde product voldoet aan de op het moment van de uitreiking van dit attest geldende veiligheidstechnische eisen van de vermelde controlegrondbeginselen voor een reglementair voorgeschreven gebruik.

**Rapportnummer:** **07TH0223-VDE0126\_BE**

**Certificaatnummer:** **U10-476**

**Datum:** **2010-11-17**

**Geldig tot:**

**2013-11-11**

Achim Hänchen  
**Certificering**