

Dichiarazione di conformità

alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

NOME ORGANISMO CERTIFICATORE: Primara Test- und Zertifizier-GmbH
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkKS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN 45011,
Data validita: 12/05/2016

OGGETTO: **CEI 0-21, 2012-06**
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

TIPOLOGIA APPARATO A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

Indicare con una X il campo o i campi cui si riferisce la dichiarazione. Identificare in maniera univoca i dispositivi dichiarati conformi mediante l'indicazione delle seguenti informazioni:

COSTRUTTORE: **Delta Energy Systems Germany GmbH**
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Germania

MODELLO:	SOLIVIA8.0EUT4TL EOE47030541	SOLIVIA10EUT4TL EOE47030457	SOLIVIA12EUT4TL EOE48030542
POTENZA NOMINALE:	8,0kW	10,0kW	12,0kW

VERSIONE FIRMWARE: **DSP: V1.6, V1.7, V2.0; RED: V1.5, V1.6**

NUMERO DI FASI: **trifase**

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE: **Primara Test- und Zertifizier-GmbH**
Gewerbestraße 28
87600 Kaufbeuren, Germania
Accreditamento DAkKS, no. D-ZE-12089-01-01, Rif. DIN EN 45011,
Data validita: 12/05/2016

Esaminati i Fascicoli Prove n° 12KFS075-05, emessi dal laboratorio Primara Test- und Zertifizier-GmbH.

Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21.

Numero di certificato: **12-143-03**

Data di emissione: **2013-08-13**

Horst Haug

Horst Haug
Certification Department

