



**Bureau Veritas Consumer
Products Services**

Germany GmbH

Businesspark A96
86842 Türkheim
Duitsland
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Verklaring van geen bezwaar

Aanvrager: Delta Energy Systems (Germany) GmbH
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Duitsland

Product: Automatisch schakelstation tussen een netparallele
zelfopwekinstallatie en het openbare laagspanningsnet

Model: Solivia2.5EUG4TR / EOE45010288, Solivia3.0EUG4TR /
EOE46010287, Solivia3.3EUG4TR / EOE46010252,
Solivia3.6EUG4TR / EOE46010316

Reglementair voorgeschreven gebruik:

Automatisch schakelstation met enkfasisige netwerkbewaking conform C10/11 – 06.2012 , Bijlage 3 voor fotovoltaïsche installaties met een enkfasisige parallelvoeding door middel van gelijkstroom-wisselstroommutator in het net van de openbare voorziening. Het automatische schakelstation vormt een integraal bestanddeel van de hoger vermelde gelijkstroom-wisselstroommutators.

Controlebasis:

C10/11 – 06.2012 *
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02

**F.A.Q. Concernant l'application de la prescription C10/11 – 06.2012*

Onmiddellijke scheiding bij een maximale spanning van 264,5V.

Scheiding van een gemiddelde spanning van 253,0V, binnen 10 minuten volgens de EN50160.

Een representatief testpatroon van het hoger vermelde product voldoet aan de op het moment van de uitreiking van dit attest geldende veiligheidstechnische eisen van de vermelde controlegrondbeginselen voor een reglementair voorgeschreven gebruik.

Rapportnummer: 11TH0316-C10-11

Certificaatnummer: U12-0567

Datum: 2012-06-19

Geldig tot:

2015-06-18

Achim Hänchen