



**Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Allemagne
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Certificat de conformité

Demandeur: Delta Energy Systems (Germany) GmbH
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Allemagne

Produit: Dispositif de déconnexion automatique entre un
générateur et le réseau public à basse tension

Modèle: Solivia2.5EUG4TR / EOE45010288, Solivia3.0EUG4TR /
EOE46010287, Solivia3.3EUG4TR / EOE46010252,
Solivia3.6EUG4TR / EOE46010316

À utiliser conformément aux réglementations:

Dispositif de coupure automatique avec une surveillance du réseau monophasé, conformément à C10/11 – 06.2012 , appendice 3, pour des systèmes photovoltaïques avec un couplage parallèle monophasé, via un convertisseur dans l'alimentation électrique publique. Le dispositif de coupure automatique fait partie intégrante de ce convertisseur. Il remplace le appareil de déconnexion avec une fonction isolante, auquel le fournisseur du réseau de distribution peut accéder à tout moment.

Réglementations et normes appliquées:

C10/11 – 06.2012*
DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02

**F.A.Q. Concernant l'application de la prescription C10/11 – 06.2012*

Séparation immédiate à une tension maximale de 264,5V.

La séparation d'avec une tension moyenne de 253,0V à 10 minutes selon le EN50160.

Un échantillon représentatif des produits mentionnés ci-dessus correspond à la date de la délivrance de ce certificat en vigueur des exigences de sécurité technique et pour l'utilisation conformément à sa destination.

Numéro de rapport: 11TH0316-C10-11

Numéro de certificat: U12-0568

Délivré le: 2012-06-19

Valide jusqu'au le: 2015-06-18

Achim Hänchen