



**Bureau Veritas Consumer
Products Services
Germany GmbH**

Businesspark A96
86842 Türkheim
Германия
+ 49 (0) 40 740 41 - 0
cps-tuerkheim@de.bureauveritas.com

Сертификат за съответствие

Заявител: Delta Energy Systems (Germany) GmbH
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Германия

Продукт: Автоматичен изключвател между генератор и
обществената електроразпределителна мрежа за
ниско напрежение

Модел: Solivia2.5EUG4TR EOE45010288, Solivia3.0EUG4TR
EOE46010287, Solivia3.3EUG4TR EOE46010252,
Solivia3.6EUG4TR EOE46010316

Експлоатация в съответствие с нормативните актове:

Автоматичен изключвател с наблюдение на еднофазна мрежа в съответствие с DIN V VDE V 0126-1-1:2006-02 за фотоволтаични системи с еднофазна паралелно свързване посредством инвертор в обществената електроразпределителна мрежа. Автоматичният изключвател е неразделна част от гореупоменатия инвертор. Същото служи за заместител на изключвателя с изолираща функция, до което операторът на електроразпределителната мрежа може да има достъп по всяко време.

Приложими правила и стандарти:

DIN V VDE V 0126-1-1 (VDE V 0126-1-1):2006-02 и „Генератор в обществената електроразпределителна мрежа за ниско напрежение, 4 издание, 2001 г., инструкция за свързване и паралелна експлоатация на генераторите в обществената електроразпределителна мрежа за ниско напрежение” с VDN допълненията (2005) на Германската асоциация на производителите на електроенергия [German Electricity Association (VDEW)] и Асоциацията на мрежовите оператори [Association of network operator (VDN)].

Концепцията за безопасност на гореупоменатия представителен продукт отговаря, към момента на издаване на този сертификат, на валидните показатели за безопасност за посоченото приложение в съответствие с нормативните актове.

**Номер на
протокола:** 11TH0316-VDE0126

**Номер на
сертификата:** U12-0603

Дата на издаване: 2012-06-28

Валиден до: 2015-06-27

Achim Hänchen